

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.AЮ64.B.01314

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

№ 0019926

Общество с ограниченной ответственностью «Гекса-нетканые материалы». ОГРН: 1027700447697.  
Юридический адрес: 143405, Россия, Московская обл., г. Красногорск, д. Гольево, ул. Центральная, д. 3, литеры А, А1, А2, а, помещение 304. Фактический адрес: 143405, Россия, Московская обл., г. Красногорск, д. Гольево, ул. Центральная, д. 3, литеры А, А1, А2, а, помещение 304.  
Телефон: + 7(495) 564-86-95. Факс: + 7(495) 564-86-95. Адрес электронной почты: msk@gexa.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «Гекса-нетканые материалы».  
Юридический адрес: 143405, Россия, Московская обл., г. Красногорск, д. Гольево, ул. Центральная, д. 3, литеры А, А1, А2, а, пом. 304. Фактический адрес: 172854, Россия, Тверская обл., Торопецкий р-н, Речанское сельское поселение, д. Лесная, д. 4. Телефон: + 7(495) 584-02-01. Факс: + 7(495) 584-02-01. Адрес электронной почты: msk@gexa.ru.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Российская Федерация, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 12А. Фактический адрес: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Щепкина, дом 47, стр.1. Телефон: (495) 995-10-26, Факс: (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10AЮ64 от 21.07.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Строительные рулонные гидро-, пароизоляционные и подкровельные материалы марки «ИЗОСПАН»: бутил-каучуковая соединительная лента типа «ИЗОСПАН SL» и односторонняя усиленная клейкая лента марки типа «ИЗОСПАН ML Proff», выпускаемые по ТУ 5774-003-18603495-2004 Изм. № 4,5,6,7,11,12,13.  
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):  
код ОК 034 (ОКПД 2): 13.95.10.112

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.), Показатели пожарной опасности: см. Приложение бланк № 0016425.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

1. Протоколы испытаний № 2/М2702-ФЗ, № 2/М2703-ФЗ, от 12.07.2018 г. Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», № RA.RU.21AD12 от 21.08.2015 г. выдан Федеральной службой по аккредитации. 2. Акт о результатах анализа состояния производства № 8278/АО от 21.03.2018 г. ОС «Полисерт» АНО «Электросерт», № RA.RU.10AЮ64 от 21.07.2015 г. выдан Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 17.07.2018 по 16.07.2023

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

подпись

подпись

И.И. Далбинш  
инициалы, фамилия

А.В. Рябова  
инициалы, фамилия



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.АЮ64.В.01314

(обязательная сертификация)

№ 0016425

Показатели пожарной опасности материалов марки «ИЗОСПАН»,  
выпускаемых по ТУ 5774-003-18603495-2004 Изм. № 4,5,6,7,11,12,13:

Типы материала	Группа горючести (Г) по ГОСТ 30244-94	Группа по распространению пламени (РП) по ГОСТ Р 51032-97	Группа воспламеняемости (В) по ГОСТ 30402-96
«ИЗОСПАН SL»	Г1	РП2	В2
«ИЗОСПАН ML Proff»	Г2	РП1	В2



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

*[Handwritten signature]*  
ПОДПИСЬ

*[Handwritten signature]*  
ПОДПИСЬ

И.И. Далбинш

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

А.В. Рябова

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ